

1）地 坑 平 面 布 置 图



2）地 坑 平 面 图



3）地 坑 剖 面 图

技 术 要 求 说 明

1、安装位置结构：室外安装，一面有墙体。
2、停层：3层2站2门
3、载重：载重2000kg，铭牌标注450kg。
4、提升高度11.6
5、额定速度：3-5米/每分钟。
6、油缸配置：采用 2只油缸，外直接或Φ80油缸。
7、主机功率：5.5kw,380v,50Hz。
8、井道尺寸：宽3700×深2100，宽3700方向进出货。
9、平台尺寸：宽3100×深2100，宽3100方向进出货。
10、升降平台护栏：护栏高≥1500，不封闭。
11、底坑深度：地坑深300mm，预埋铁不用预埋，工厂提供现场安装。
12、开门形式：手动对拉门。
13、门洞尺寸：一楼，无门洞，三楼门洞宽3000高2200
14、楼层门尺寸：
一楼；宽配做高1500，共1套。
三楼；宽3200高1800，共1套。
15、指令按钮：每层配单独电梯数显按钮盒，每个指令按钮盒上配一个急停按钮，当急停按钮关闭时，其余楼层指令按钮不工作。
16、控制柜：控制柜安装位于首层升降平台四周1 米内，380V三相电源4 平方线国标电缆由用户接至升降平台控制柜内。
17、液压泵站：液压泵站安装位于首层升降平台四周1 米内。
18、升降平台外围：除墙外封单层彩钢瓦
19、土建回填装潢：底坑、门洞、楼层开孔、外墙表面平整、每层进出口处斜衔、门洞回填、门洞整改、门洞装潢及使用涉及土建均勾用户自理。
20、本图纸未注明尺寸均为（mm），图纸的填充颜色主要为分清区域使用。

图纸编号	SJD-11.6	用户单位	安昌货梯	制 图	张建波	审 核	
设备名称	液压升降平台	制图单位	杭州巩筑机电有限公司	驱动形式	液压驱动	制图日期	2018-04-6

图纸校对电话：0571-65111051