



技 术 要 求 说 明

- 1、安装位置结构: 室内安装。
- 2、停层: 3层3站3门
- 3、载重: 载重2000kg, 铭牌标注450kg。
- 4、提升高度14米以内
- 5、额定速度: 3—5米/ 每分钟。
- 6、油缸配置: 采用 4只油缸, 外直接或Φ100油缸。
- 7、主机功率: 7.5kwX2只, 公用油箱, 380v, 50Hz。
- 8、井道尺寸: 宽3700×深12200, 宽3700方向进出货。
- 9、平台尺寸: 宽3000×深12000, 宽3000方向进出货。
- 10、升降平台护栏: 护栏高≥1500, 不封闭。
- 11、底坑深度: 地坑深400mm, 预埋铁不用预埋, 工厂提供现场安装。
- 12、开门形式: 手动对拉门, 共3套。
- 13、门洞尺寸: 一楼, 二楼, 三楼无门洞。
- 14、楼层门尺寸:

一楼, 二楼, 三楼门: 宽配做, 高1500, 封网, 共3套。
- 15、指令按钮: 每层配单独电梯数量显示按钮盒, 每个指令按钮盒上配一个急停按钮, 当急停按钮关闭时, 其余楼层指令按钮不工作。
- 16、控制柜: 控制柜安装位于首层升降平台四周1米内, 380V

三相电源10平方线国标电缆由用户接至升降平台控制柜内。
- 17、液压泵站: 液压泵站安装位于首层升降平台四周1米内。
- 18、升降平台外围: 除门和墙外封高1800防护网。
- 19、土建回填装潢: 底坑、门洞、楼层开孔、外墙表面平整、每层进出口处斜街、门洞回填、门洞整改、门洞装潢及使用涉及土建均用户自理。
- 20、本图纸未注明尺寸均为 (mm), 图纸的填充颜色主要为分清区域使用。

图纸校对电话: 0571—65111051

施工前请确认后在施工