


1）地 坑 平 面 布 置 图

技 术 要 求 说 明

1、安装位置结构：室外安装，一面有墙体。

2、停层：3层3站3门

3、载重：载重2000kg，铭牌标注450kg。

4、提升高度9.0.

5、额定速度：3-5米/每分钟。

6、油缸配置：采用 2只油缸，外直接或Φ90油缸。

7、主机功率：5.5kw,380v,50Hz。

8、井道尺寸：宽2700×深2100，宽2700方向进出货。

9、平台尺寸：宽2100×深2000，宽2100方向进出货。

10、升降平台护栏：护栏高≥1500，不封闭。

11、底坑深度：无地坑，地面抬高200，预埋铁不用预埋，工厂提供现场安装。

12、开门形式：手动对拉门。

13、门洞尺寸：一楼，无门洞，二楼、门洞宽2000高2200

14、楼层门尺寸：

一楼：宽2700高1800，共1套。

二楼、三楼、宽2200高1800，共2套。

15、指令按钮：每层配单独电梯数显按钮盒，每个指令按钮盒上配一个急停按钮，当急停按钮关闭时，其余楼层指令按钮不工作。

16、控制柜：控制柜安装位于首层升降平台四周1米内，380V三相电源4平方线国标电缆由用户接至升降平台控制柜内。

17、液压泵站：液压泵站安装位于首层升降平台四周1米内。

18、升降平台外围：除墙外6米高以上封单层彩钢瓦。

19、土建回填装潢：底坑、门洞、楼层开孔、外墙表面平整、每层进出口处斜街、门洞回填、门洞整改、门洞装潢及使用涉及土建均匀用户自理。

20、本图纸未注明尺寸均为（mm），图纸的填充颜色主要为分清区域使用。

图纸编号	SJD-9.0	用户单位	金华永康	制 图	张建波	审 核	
设备名称	液压升降平台	制图单位	杭州巩筑机电有限公司	驱动形式	液压驱动	制图日期	2018-04-26

图纸校对电话：0571-65111051