

↑↓ 室内一楼物进出口方向

门洞宽≥900 高≥200

升降平台尺寸

平台深1800

平台宽≥800 (含护栏100)

门洞宽≥800 高≥200

地坑开口宽3300 (需与其他楼层垂直)

↑↓ 室内二楼，三楼，四楼物进出口方向
一、平面布置图

主机电源
用户自理
800

0000

技术要求:

1. 设备名称: 升降作业平台
2. 安装位置: 室内安装, 四周无墙。
3. 停站楼层: 4层0门
4. 实际载重: 2000kg
5. 提升高度: 13.5米
6. 主机功率: 5.5kw
7. 油缸外径: 油缸Φ90, 共2只
8. 井道开口: 宽3300 深2000, 宽3300 方向进出货
9. 平台尺寸: 宽≥800 深1800, 宽≥800 方向进出货
10. 平台护栏: 2面护栏高1800, 不封板, 田格状
11. 地坑深度: 一楼装潢后, 地坑净深300, 用户自理
12. 地坑底部: 要求底部浇筑厚度大于200
13. 门洞尺寸: 门洞宽≥900 高≥200
14. 开门方式: 与升降平台同步
15. 门材质: 带孔电动卷帘门 (用户自理)
16. 外围封闭: 用户自理
17. 控制按钮: 数显按钮面板, 共4套
18. 配电箱: 随机配套一只
19. 进相电源: 三相电源380V, 50HZ, 国标电缆4平方
三相四线, 用户接到指定位置。
20. 水电要求: 用户免费提供临时使用的水电, 固定电源接至指定位置。
21. 土建施工说明: 地坑, 楼层开口, 门洞, 井道的施工, 加固, 预埋铁, 各楼层间隙调整铁板, 涉及土建均由用户自理
22. 制图说明: 本图纸不按比例绘制, 未标注尺寸的均为mm
图纸填充颜色主要用于划分区块意义

设备型号	SJG-13.5	用户单位	萧山	制 图	张建波 0571-65111051
设备名称	升降作业平台	制图单位	杭州玖筑机电有限公司	制图日期	2020.05.25